



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

ORDINANZE DEL SINDACO

ORDINANZA N. 70 DEL 23/05/2025

OGGETTO: RIPRISTINO URGENTE SCARICO ACQUE NERE A SERVIZIO DELLA RESIDENZA PROTETTA “MARIA SICCARDI” – VIA VERDI, 33 – 17028 SPOTORNO (SV)

IL SINDACO

PREMESSO:

- ✓ che in data 23.05.2025 l'Ufficio Lavori Pubblici ha accertato la presenza di significativi sversamenti fognari nel Rio Canin derivanti dalle rete delle acque bianche del piazzale della Residenza Protetta “Maria Siccardi” ubicata in Via Verdi, 33 – 17028 Spotorno (SV) e gestita dalla Società Sereni Orizzonti 1 S.p.A. con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 45 – 33100 – Udine (UD);
- ✓ dalle prove effettuate in loco, attraverso l'utilizzo di colorante, si è stabilito che gli sversamenti derivano dalla rete delle acque nere della predetta struttura ed in particolare a causa del mancato funzionamento in automatico delle pompe di sollevamento dei reflui fognari, che comporta il tracimamento degli stessi nella vicina condotta delle acque bianche;

ACCERTATO che la situazione risulta di grave pregiudizio per l'igiene, la salute pubblica e l'ambiente, tale da rendere necessaria l'adozione di provvedimenti a carattere straordinario per il ripristino delle idonee condizioni di igiene e salubrità dell'area;

VISTO l'art. 50, comma 5 del T.U.E.L. - D.L.gs. n°267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., il quale testualmente recita “..., in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.....”;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- ✓ 1) Alla Società Sereni Orizzonti 1 S.p.A. con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 45 – 33100 – Udine (UD), di provvedere immediatamente all'esecuzione degli interventi necessari all'eliminazione degli inconvenienti igienico sanitari causati dal malfunzionamento del sollevamento dei reflui fognari della Residenza Protetta "Maria Siccardi" di Via Verdi n. 33 – 17028 Spotorno (SV), precisando quanto segue:
 - ✓ in attesa della urgente riparazione del sistema automatico di sollevamento dei reflui, dovrà essere comunque utilizzato il funzionamento manuale - adeguatamente monitorato - per interrompere da subito lo sversamento fognario nel Rio Canin;
 - ✓ una volta ripristinato il funzionamento a regola d'arte dell'impianto di sollevamento e verificata la definitiva cessazione dello sversamento di reflui nel Rio Canin – entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica della presente - dovrà essere trasmessa sollecita comunicazione al Comune di Spotorno;
- 2) All'Ufficio Ambiente ed alla Polizia Municipale di vigilare sulla tempestiva e corretta esecuzione degli adempimenti e lavorazioni ordinate;

AVVERTE CHE:

- ✓ la presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni danno;
- ✓ in caso di mancata ottemperanza a quanto sopra ordinato, si provvederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale e all'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative ed accessorie a termini di Legge;
- ✓ nel caso di inadempienza degli obbligati saranno attivate le procedure di esecuzione in danno degli interventi necessari al ripristino delle condizioni di salubrità ed igiene;

DISPONE:

che la presente Ordinanza:

- ✓ venga immediatamente notificata alla Società Sereni Orizzonti 1 S.p.A. con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 45 – 33100 – Udine (UD): PEC: Sereniorizzonti1@legalmail.it
- ✓ venga altresì trasmessa a:
 - ✓ Prefettura di Savona: PEC: protocollo.prefs@pec.interno.it;
 - ASL 2 Savonese: PEC: protocollo@pec.asl2.liguria.it;
 - ARPAL: PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it;
 - Provincia di Savona: PEC: protocollo@pec.provincia.savona.it;

- Consorzio Depurazione Acque del Savonese: PEC: postacert@pec.depuratore.sv.it
- Area Polizia Locale di Spotorno - SEDE;
- Area Lavori Pubblici e Ambiente - SEDE;
- Area Urbanistica - SEDE;

AVVISA

- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Liguria nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione;
- ✓ che a norma dell'art. 5 della legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Mirco Scarrone – Responsabile Area LL.PP. e Ambiente.

IL SINDACO
FIORINI MATTIA